



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-6331CS0496

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	GC Grosshandel Contor GmbH Altenwall 6, D-28195 Bremen
Product Category <i>Produktart</i>	Valves for drinking water: warm water pressure reducing valve (6331)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	warm water pressure reducing valve
Model <i>Modell</i>	TRINNITY Druckminderer
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: RP026422 from 20.05.2022 (TEC) Type testing: RP037717 from 28.12.2017 (TEC) UBA Guideline: Z-343466-21-Hy220_Rev.1 from 28.07.2021 (WHY)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1567 (01.01.2000) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	28.12.2027 / 22-0671-WNV

70028-04-A-DE

02.05.2023 LE B-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

V. Z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
DM15TR	Noise emission class: I Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 15	connection: external thread R 1/2" (EN 10226-1)
DM20TR	Noise emission class: I Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 20	connection: external thread R 3/4" (EN 10226-1)
DM25TR	Noise emission class: I Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 25	connection: external thread R 1" (EN 10226-1)
DM32TR	Noise emission class: II Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 32	connection: external thread R 1 1/4" (EN 10226-1)
DM40TR	Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 40	connection: external thread R 1 1/2" (EN 10226-1)
DM50TR	Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 50	connection: external thread R 2" (EN 10226-1)



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-6331CS0496

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Officine Rigamonti Spa 9, Via Circonvallazione, I-13018 Valduggia
Distributor <i>Vertreiber</i>	Officine Rigamonti Spa 9, Via Circonvallazione, I-13018 Valduggia
Product Category <i>Produktart</i>	Valves for drinking water: warm water pressure reducing valve (6331)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	warm water pressure reducing valve
Model <i>Modell</i>	PRV Twist
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: RP026422 from 20.05.2022 (TEC) Type testing: RP037717 from 28.12.2017 (TEC) UBA Guideline: Z-343466-21-Hy220_Rev.1 from 28.07.2021 (WHY)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1567 (01.01.2000) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)

Date of Expiry / File No. 28.12.2027 / 22-0671-WNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

02.05.2023 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
0216.015; 216.515	Noise emission class: I Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 15	connection: external thread R 1/2" (EN 10226-1)
0216.020; 216.520	Noise emission class: I Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 20	connection: external thread R 3/4" (EN 10226-1)
0216.025; 216.525	Noise emission class: I Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 25	connection: external thread R 1" (EN 10226-1)
0216.033; 216.533	Noise emission class: II Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 32	connection: external thread R 1 1/4" (EN 10226-1)
0216.042; 216.542	Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 40	connection: external thread R 1 1/2" (EN 10226-1)
0216.050; 216.550	Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 50	connection: external thread R 2" (EN 10226-1)

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
HW-1011DM0344	Assembled product, product group P1	Druckminderer für Warmwasser/PRV Twist	Officine Rigamonti Spa





CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6331CS0496

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	GC Grosshandel Contor GmbH Altenwall 6, D-28195 Bremen
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Druckminderer für Warmwasser (6331)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Druckminderer für Warmwasser
Modell <i>model</i>	TRINNITY Druckminderer
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: RP026422 vom 20.05.2022 (TEC) Baumusterprüfung: RP037717 vom 28.12.2017 (TEC) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-343466-21-Hy220_Rev.1 vom 28.07.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1567 (01.01.2000) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	28.12.2027 / 22-0671-WNV

70028-04-A-DE

02.05.2023 LE B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

V. Z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
DM15TR	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 15	Anschluß: Außengewinde R 1/2" (EN 10226-1)
DM20TR	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	Anschluß: Außengewinde R 3/4" (EN 10226-1)
DM25TR	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	Anschluß: Außengewinde R 1" (EN 10226-1)
DM32TR	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	Anschluß: Außengewinde R 1 1/4" (EN 10226-1)
DM40TR	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 40	Anschluß: Außengewinde R 1 1/2" (EN 10226-1)
DM50TR	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	Anschluß: Außengewinde R 2" (EN 10226-1)



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6331CS0496

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Officine Rigamonti Spa 9, Via Circonvallazione, I-13018 Valduggia
Vertreiber <i>distributor</i>	Officine Rigamonti Spa 9, Via Circonvallazione, I-13018 Valduggia
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Druckminderer für Warmwasser (6331)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Druckminderer für Warmwasser
Modell <i>model</i>	PRV Twist
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: RP026422 vom 20.05.2022 (TEC) Baumusterprüfung: RP037717 vom 28.12.2017 (TEC) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-343466-21-Hy220_Rev.1 vom 28.07.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1567 (01.01.2000) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	28.12.2027 / 22-0671-WNV

70028-01-A-DE

02.05.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

V. Z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
0216.015; 216.515	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 15	Anschluß: Außengewinde R 1/2" (EN 10226-1)
0216.020; 216.520	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	Anschluß: Außengewinde R 3/4" (EN 10226-1)
0216.025; 216.525	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	Anschluß: Außengewinde R 1" (EN 10226-1)
0216.033; 216.533	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	Anschluß: Außengewinde R 1 1/4" (EN 10226-1)
0216.042; 216.542	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 40	Anschluß: Außengewinde R 1 1/2" (EN 10226-1)
0216.050; 216.550	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	Anschluß: Außengewinde R 2" (EN 10226-1)

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
HW-1011DM0344	Zusammengesetztes Produkt, Produktgruppe P1	Druckminderer für Warmwasser/PRV Twist	Officine Rigamonti Spa